

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സഞ്ചേദനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 357

06.03.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി ക്ഷാമവും വിതരണ നിയന്ത്രണവും.

ചോദ്യം

ശ്രീ. അബ്ദുൾ റഹിമാൻ രണ്ടാംാണി :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആരുംടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉരുളജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനം വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിലേയ്ക്ക് നീഞ്ഞുന്നു എന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ അത് പതിഗ്രാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;	(എ) ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾക്ക് 6958 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. കേന്ദ്രപുഴിൽ നിന്നും 8985 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യകത 20227 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന ആവശ്യകത നികാനുന്നതിനുവേണ്ടി 4284 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള വൈദ്യുതി പുറമേന്നാണ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നിവരുന്നു.
(ബി) ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത മഴക്കാലം വരെയുള്ള ഉപയോഗത്തിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ എല്ലാ ജലസംഭരണിക മീറ്റുമായി ഉണ്ടോ ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ ;	(ബി) 01-03-2012-ലെ കണക്കനുസരിച്ച് 2228.3 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജലം ലഭ്യമാണ്. നീംബാധുക്കുട്ടി കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിഭിന്നം 22 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് നിരക്കിൽ മെയ് 31 വരെ ഉല്പാദനം നടത്തുവാനും, ജൂൺ മുതൽ 550 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്, മാതൃടങ്ങുന്നതുവരെ കരുതലായിട്ടു വയ്ക്കുവാനും ഈ ജലം മതിയാവു നാതാണ്.
(സി) ഫീമമായ വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങി തുട്ടുമായ വിലയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നിവരുന്നത് ബോർഡിനെ സാമ്പത്തിക	(സി) സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആകട്ട് 2003-ലെ സെക്ഷൻ 62 പ്രകാരം സംസ്ഥാന

പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമോ ;

- (ഡി) എങ്കിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണമേർപ്പുടുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശീലനയിലുണ്ടോ ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ?

വൈദ്യുതി റദ്ദുലെറ്ററി കമ്മീഷൻിൽ നികച്ചിപ്പ് തമാണ്. കേരള ഉത്തരിലെ വർദ്ധിച്ച തോതിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനുസരിച്ച് താഴെ വുന്ന നിരക്കിലുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ എർപ്പുടുത്തുന്നതിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബോർഡ് റെറ്റുലേറ്ററി കമ്മീഷൻിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർഹികം, കാർഷികം, അനാമാലയങ്ങൾ, പൊതുവിളക്കുകൾ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുൻ്നിവർഷത്തെ ശേഖാശ്രിത ഉപയോഗത്തിന്റെ 85 ശതമാനം വരെയുള്ള ഉപയോഗത്തിന് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കുകൾ ബാധകമാക്കണമെന്നും അതിനു മുകളിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന് അധിക വില നൽകി വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ യഥാർത്ഥ നിരക്ക് ഇംടക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് വരെ റെറ്റുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നിർബന്ധയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അനുവദിക്കാവുന്നതും അതിനു മുകളിലുള്ള ഉപയോഗത്തിന് യഥാർത്ഥ നിരക്ക് ഇംടക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.

C