

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 409

06.03.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊല്ലങ്കോട്, നെന്മാറ മേഖലകളിലെ വൈദ്യുതി മുടക്കം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി.

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി. ചെന്നാമരാക്ഷൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) കഞ്ചിക്കോട് 220 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷനിലും ഷൊർണ്ണൂർ 220 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷനിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൊല്ലങ്കോട് മേഖലയിലും നെന്മാറ മേഖലയിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;
- (ബി) ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വടക്കഞ്ചേരി 110 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷനും കൊല്ലങ്കോട് 110 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ ;
- (സി) നിലവിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ?

- (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- (ബി) കൊല്ലങ്കോട് 110 കെ. വി സബ് സ്റ്റേഷനും വടക്കഞ്ചേരി 110 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം വരും വർഷങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

✍