

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 666	8.3.2012-ലെ മറുപടികൾ
---------------------------------------	----------------------

മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീമതി. പി. അയിഷാ പോറ്റി	ശ്രീ. അട്ടക്കാർ പ്രകാശ് (ആരോഗ്യവും കയറ്റും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ) കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആശുപത്രിയിലെ മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എത്രയുള്ളത്തിലാണ് ;	എ) കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആശുപത്രിയിലെ മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 38,50,000/- രൂപയ്യുടെ അധികാരിയിൽനിന്ന് സാങ്ഘജനിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (പ്രാഥം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.)
ബി) ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ക് ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും എത്ര തുക ആശുപത്രിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്;	ബി) & സി) ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്ട്രിക്ക് ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുകയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല
സി) പ്രസ്തുത തുക ആശുപത്രിക്ക് ലഭ്യമായത് എന്നാണ്;	
ഡി) വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കി മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്ക് പുർണ്ണ തോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	ഡി) കൊട്ടാരക്കര താലുക്ക് ആശുപത്രിയിലെ മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 38,50,000/- രൂപയ്യുടെ അധികാരിയിൽനിന്ന് സാങ്ഘജനിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി തുകയുടെ ഗുണാഭ്യർഹത്വം വിഹിതമായ 3,85,000/- രൂപജീലിഡ്സ് കളക്കർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറോറീൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം 1,18,496/- രൂപജീലിഡ്സ് ഇൻസ്പെക്ടറോറീൽ വഹിയിൽ ചെലും അടച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീകൃഷ്ണ
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ