

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത പ്രോഭ്രം നമ്പർ. 2109

23.03.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി ആസൃതണ്ടതിലെ പിഴവ്.

പ്രോഭ്രം

ശ്രീ. എറി. റംസ് :

മത്തരം

ശ്രീ. അരുജാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | |
|---|--|
| <p>(എ) വൈദ്യുതി ആസൃതണ്ടതിലെ പിഴവ് സംസ്ഥാനത്തെ അതിരൂക്ഷമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായ ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ഈകാര്യ ത്തിൽ സർക്കാരിൻറെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p> <p>(ബി) വേനലിന് മുമ്പ് ഇടുക്കിയിൽ അമിത ഇല്പാദനം നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടോ കുറഞ്ഞതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ ;</p> <p>(സി) വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മരിക്കക്കാൻ കായംകൂളം താപവൈദ്യുതി നിലയ ത്തിൽ ഉൽപ്പാദനം പുനരാരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ; ഈത് വൈദ്യുതി ബോർഡിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ; വിശദമാക്കുമോ ?</p> | <p>(എ) വൈദ്യുതി ആസൃതണ്ടതിൽ പിഴവു സംബന്ധം ആയിട്ടില്ല.</p> <p>(ബി) കെ. എസ്. ഇ. ബിയുടെ ജലസംരക്ഷികളിലെ മൊത്തം ജലശേഖരണകണക്കിലെടുത്താണ് വൈദ്യുതോർപ്പാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഓരോ സമയത്തും ഓരോ പ്രത്യേക ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സാമൂഹിക, സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതികൾ അനുസരിച്ച് ഏറ്റക്കൂടുതലിലുകൾ വരുത്താറുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് കോട്ടം വരാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പകാരമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.</p> <p>(സി) സംസ്ഥാനത്തിൻറെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം കൂടാതെ നിറവേദ്യുതാന്തിന് കായം കൂളം താപവൈദ്യുതി നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തെ അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈകുമുലം വൈദ്യുതി ബോർഡിന് വിശദമാക്കുമോ ?</p> |
|---|--|

കുടുതൽ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്.
കായംകുളം നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള
വൈദ്യുതിയുടെ വില ഇപ്പോൾ
യുണിറ്റാനിന് എക്കേണം 11.43
രൂപയാണ്. ഈ വൈദ്യുതിയും നില
വിലുള്ള തംരിഫിൽ വിൽക്കുമ്പാർ
യുണിറ്റാനിന് ശരാഖൻ 3 രൂപ 70
പെസ മാത്രമേ ബോർഡിന്
ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

സന്ധക്ഷൻ ഓഫീസർ.