

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 2339

23.03.2012-ൽ
മറുപടിയ്ക്ക്

കിനാലൂർ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി വ്യവസായ വികസന കേന്ദ്രം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. പുരുഷൻ കടലുണ്ടി :

ശ്രീ. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
(വ്യവസായവും വിവരസാങ്കേതികവും
നഗരകാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) കിനാലൂർ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി വ്യവസായ വികസന കേന്ദ്രത്തിൽ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണനയിലുണ്ടോ ;

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കിനാലൂർ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി വ്യവസായ വികസന കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് 2 കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി ബാലുശ്ശേരി 33 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 11 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിലെ അശാസ്ത്രീയത ശ്രദ്ധയിൽ-പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) & (സി)

കിനാലൂരിൽ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സമയം എടുക്കുമെന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വളരെപ്പെട്ടെന്ന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാലുശ്ശേരി 33 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 11 കെ.വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നത്. ഇതിലേയ്ക്കായി കെ.എസ്.ഇ.ബി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) എങ്കിൽ ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

23