

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 600

29.06.2011 — ൽ മറുപടിക്ക്

തിരുവമ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഐലംകോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. സി. മോശിൻകുട്ടി

ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തിരുവമ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് തൃക്കും കുറിച്ചു ഐലംകോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(എ) തിരുവമ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 11,12, വാർഡുകളിലേയ്ക്കായി എൻ.സി / പി.സി പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി. 36 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ പഴംപറമ്പിൽ 50,000 ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ടാങ്കും ഐലംകോട് 5 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള കിണറും, പമ്പിംഗ് മെയിനും, വിതരണ ശൃംഖലയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 എച്ച്.പി. ശേഷിയുള്ള രണ്ട് സബ് മേർസിബിൾ പമ്പ് സെറ്റുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് വൈദ്യുതികണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് കെ എസ് ഇ ബി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കെ എസ് ഇ ബി യിൽ നിന്ന് ഒ. വൈ.ഇ.സി ഡിമാൻറ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ ഒ.വൈ.ഇ.സി യും സി.ഡി.ചാർജ്ജും അടയ്ക്കുന്നതാണ്.

(സി) പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) വൈദ്യുതികണക്ഷൻ ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ