

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 620

29.06.2011—ൽ മറുപടിക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ളി മണ്ഡലത്തിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നബാർഡ്
കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം

ചോദ്യം
ശ്രീ. എം. ഹംസ

മറുപടി
ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ളി മണ്ഡലത്തിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നബാർഡ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ) ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ളി മണ്ഡലത്തിലെ കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ നബാർഡ് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3124.11 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

എൽ ഐ സി—യുടെ ധനസഹായത്തിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഇൻടേക്ക് വെൽ കം പബ് ഹൗസ്, മേഖല I, III, IV ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭൂതല ജല സംഭരണി, മേഖല—II ലേക്കുള്ള ഉന്നതതല ജല സംഭരണി, റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനിൻറെ അദ്യ റീച്ച് എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. നബാർഡിൻറെ ധനസഹായത്തോടെ ബാക്കി പ്രവൃത്തികളായ 11 എം എൽ ഡി ജല ശുദ്ധീകരണശാല, പബ് ഹൗസ്, കളിയർ ഡാട്ടർ, പമ്പിംഗ് മെയിൻ, മോട്ടോർ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കൽ, പി വി സി , ജി.ഐ.ഡി.ഐ എന്നീ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. മേഖല I, II, III, IV എന്നിവയിലേക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ജല ശുദ്ധീകരണശാലയിലേയ്ക്കുള്ള റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റെ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൂട് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രസ്തുത പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനുവേണ്ടി ദർഘാസ് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ കൂടിയ തുകയ്ക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്യുകയും നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതും കൊണ്ട് ദർഘാസ് റദ്ദ് ചെയ്ത് പുനർ ദർഘാസിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുവരുന്നു.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽനിന്നും ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നത്?

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽനിന്നും വെള്ളിനേഴി, കടമ്പഴിപ്പുറം, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പൂക്കോട്ട്കാവ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കാണ് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നത്.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഒരു കിലോമീറ്റർ ദീർഘിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂണ്ടോളി, കോണിക്കുഴി, പുലാന്തോട്ടം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവും എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?

(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൂണ്ടോളി, കോണിക്കുഴി, പുലാന്തോട്ടം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണ ശ്രംഖലയ്ക്കുവേണ്ടി 110 എം എം -ൽ താഴെയുള്ള പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങൾ നബാർഡ് സ്റ്റീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനുവേണ്ടി പുതിയ ഫണ്ടും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ