

പാഠിക്കുന്നം കേരള നിയമസഭ

നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നവിടങ്ങൽ ഫോറ്മുലാ നമ്പർ. 1520

13.07.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൊണ്ടോട്ടീ മണ്ഡലത്തിലെ വോർട്ട്ടേജ് ക്ഷാമം.

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദുല്ലീ റാജി :

തിരുമ്പം

ശ്രീ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| <p>(എ) കൊണ്ടോട്ടീ മണ്ഡലത്തിൽ വോർട്ട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ എന്നും നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുമോ ;</p> | <p>(എ) കൊണ്ടോട്ടീ മണ്ഡലത്തിലെ വോർട്ട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 56.289 കിലോമീറ്റർ 11 കെ. പി ലൈൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, 42.544 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ഫോർ ലൈൻ ആവേസ് ലൈനുകൾ മാറ്റുന്നതിനും, 58 ട്രാൻസ്‌ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എവ്വെല്ലാം ഒരു സബ് സ്ട്രേഷൻ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> |
| <p>(ബി) പുതുതായി ട്രാൻസ്‌ഫോർമറുകൾ, സബ് സ്ട്രേഷൻ ആവിസുകൾ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ;</p> | <p>(ബി) എവ്വെല്ലാം ഒരു 66 കെ. പി സബ് സ്ട്രേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടാനുമതി നബ്ദിയിൽ കുണ്ട്. പിതാംഗ വിഭാഗത്തിൽ പുതുതായി 58 ട്രാൻസ്‌ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സൗക്ഷ്യം ഓഫീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പതിഘണ്ടയിലില്ല.</p> |
| <p>(സി) നിലവിൽ മണ്ഡല ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽനിന്ന് ജോലിക്കാരം കണക്കി ലെടുത്ത് കൊണ്ടോട്ടീ കേന്ദ്രമായി പുതിയ ഡിവിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?</p> | <p>(സി) ഇപ്പോൾ പതിഘണ്ടയിലില്ല.</p> |



സൗക്ഷ്യം ഓഫീസർ.