

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്രം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചീഫ് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ. 354

31.01.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് ഭൂഗർഭ കേബിൽ ശൃംഖല
ചോദ്യം

ശ്രീ. പി. ഉഖേബദ്ധുരു :
ശ്രീ. അബ്ദുറഹിമാൻ എഞ്ചിനീയർ :
ശ്രീ. എം. ഉഷൻ :
ശ്രീ. സി. മഹുദ് :

ഉത്തരം
ശ്രീ. ആരൂടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) മെട്ടോ നഗരങ്ങളിൽ ഓവർ ഫെയ്സ് വൈദ്യുതി വിതരണ ലൈനുകൾ മാറ്റി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൽ സംവിധാനമാക്കുന്ന നിന്നുള്ള പദ്ധതി പരിഗണനയിലുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദമാ ആക്കുമോ ;
- (എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നഗരവും ഇതുവരെ മെട്ടോ യാസി പ്രവ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി എന്നിവി ട്രാൻസ്ലീൻ, ആരു. എ. പി. ഡി. ആരു. പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിലുള്ള 11 കെ. വി ഓവർഫെയ്സ് ലൈനുകൾ മാറ്റി 11 കെ. വി ഭൂ ഗ്രാഡ് കേബിൽ സ്പാസിക്കുന്ന പ്രവ്യാതനികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെക്കാരം, കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പ്രവ്യാതനികൾ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ NCC, Hyderabad എന്ന കമ്പനിയ്ക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെൻഡറിൽ നടപടികൾ പൂരാഹമിച്ചു വരുന്നു.
- (ബി) ഇല്ലേക്കിൽ തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിൽ ഓവർ ഫെയ്സ് ലൈനുകളും, അവയ്ക്ക് സമാനനരമായി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിലൂടെയുള്ള നിരവധി കേബിൽ ലൈനുകളുമാണോ അപകട സാധ്യതകൾ കണക്കിലെത്തുടർന്ന് നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന് ഭൂഗർഭ കേബിൽ ശൃംഖല നിലവിലുണ്ടോ ?
- (ബി) ബാധകമല്ല.

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.