

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2274 23/01/2014- ൽ മറുപടിക്ക്

മാവേലിക്കരയിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ്

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മാവേലിക്കര പുന്നമുക്ക് ക്ഷേത്രം ജംഗ്ഷനിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;


(എ) അപകടാവസ്ഥയിലല്ല. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറിനടുത്തുള്ള 'എ' പോൾ നേരത്തേ വണ്ടിയിടിച്ച് ചെറുതായി വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ പണം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പോസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ മാറ്റുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പ്രകാരം മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(ബി) നിലവിലുള്ള ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി പദ്ധതിയിൽ 2001 സെൻസസ് പ്രകാരം 30000-നേ മുകളിൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ടൗണുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂഗർഭ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. പദ്ധതിയുടെ മാർഗ്ഗരേഖ പരിഷ്കരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(സി) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ തഴക്കര, കരയംവട്ടം ഭാഗങ്ങളിലെ വൈദ്യുതിമുടക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ, നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തഴക്കര മുണ്ടുപാലം ഡബിൾ ഫീഡർ നിർമ്മിച്ച് വൈദ്യുതി മുടക്കം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

8