

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4199

03-02-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളും ജലവിതരണക്കഴലുകളും മലിനമാകാതിരിക്കുവാൻ ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി.

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ;

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 2013 വർഷത്തിൽ ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എത്ര പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്; വ്യക്തമാക്കുമോ; ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ആലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആക്വിലറേറ്റഡ് റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം (എ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.) - കുഴൽമന്ദം, എ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്. - കിഴക്കഞ്ചേരി, എ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.- തേൻകറിശ്ശി, കോംപ്രിഹെൻസീവ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം (സി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.)- നെന്മാറ, അയിലൂർ, മേലാർ കോട് ആർ.ഡബ്ല്യു. എസ്.എസ്. - മഞ്ഞള്ളൂർ എന്നീ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികളിലെ വെള്ളം കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട്.

2013 -ൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ


1) എ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്. - കുഴൽമന്ദം - 4 പ്രാവശ്യം.

- 2) എ.ആർ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എസ്. നെന്മാറ-
മേലാർ കോടി ലേക്ക് നെന്മാറ പ്ലാന്റിൽ
നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം -
4 പ്രാവശ്യം.
- 3) എ.ആർ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എസ്. -
കിഴക്കഞ്ചേരി - 2 പ്രാവശ്യം.
- 4) എ.ആർ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എസ്.-തേൻകരിശ്ശി
- 2 പ്രാവശ്യം
- 5) ആർ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എസ്. മഞ്ഞള്ളൂർ -
1 പ്രാവശ്യം.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇല്ല.

- (സി) മണ്ഡലത്തിൽ മലിനജലം
വിതരണം ചെയ്യുന്നതായ
റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ;
- (ഡി) കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും
ജലവിതരണ കഴലുകളും
മലിനമാകാതിരിക്കുവാൻ
എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ്
ആലത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ
സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ?

- (സി)
- (ഡി) കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ അറ്റകുറ്റ
പണികൾ ചെയ്യുക, കാലാകാലങ്ങളിൽ
സ്കവർ വാൽവുകൾ തുറന്ന്
മാലിന്യവിമുക്തമാക്കുക, വിതരണം ചെയ്യുന്ന
ശുദ്ധജലം അണുവിമുക്തമാക്കുവാൻ
ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ലായനി ഉപയോഗിക്കുക
തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് ആലത്തൂർ
മണ്ഡലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ