

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം :

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 5268

06.02.2014 -ൽ മറുപടികൾ

ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭവനിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം


ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന് :

ശ്രീ. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
(വനവും പരിസ്ഥിതിയും ഗതാഗതവും
സ്പോർട്സും സിനിമയും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ)	ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭവനിൽ കെ.എസ്. ആർ.ടി.സി.യുടെ ഓഫീസുകൾ ക്ലൈംറ്റ് വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ എന്ത് തുക കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കെ.എസ്.ഇ.ബി.യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ;	(എ)	ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഭവനിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ ഓഫീസുകളുടെ വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ ഒരു വർഷം 23,86,818/- രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.
(ബി)	ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുതലുള്ള എയർകണ്ടീഷണർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എത്രയെണ്ണമുണ്ട് ; വിശദമാക്കുമോ ;	(ബി)	ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നവയായി 20 എയർ കണ്ടീഷണറുകളും ഒരു വാട്ടർ കൂളറും 3 ലിഫ്റ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
(സി)	നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി ചാർജിനത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തുന്നതിന് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എയർകണ്ടീഷണർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും, ഉപയോഗത്തിലും കുറവ് വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർവ്വം ആലോചിക്കുമോ ?	(സി)	അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എയർകണ്ടീഷണറുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒഴിവ് സമയത്ത് മൂന്ന് ലിഫ്റ്റുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലുള്ളുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ