

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പ്രതിനോന്നാം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 362

10/06/2014-ൽ മറ്റപടികൾ

വൈദ്യുതി കണക്കൾ

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ. മാത്യു റി. തോമസ്

ശ്രീ. ആരൂപകൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉള്ളജ്ഞ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മല്ലപ്പള്ളി താലുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ (എ) ഉണ്ട്.

പുതുതായി പണിത ഓപ്പറേഷൻ  
തീയേറ്റർ വൈദ്യുതി കണക്കൾ<sup>1</sup>  
ലഭിക്കാത്തതുമുലം പ്രവർത്തന  
സജ്ജമല്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടി  
ടുണ്ടാ;

(ബി) വൈദ്യുതി കണക്കൾ ലഭ്യമാക്കു  
ന്ന തിന് ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്  
ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നതിന്  
നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

180 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ വലിച്ച്  
ഒരു 100 KVA ഡാൻസ്യൂർമർ സ്ഥാപി  
ക്കുന്നതിന് 3,91,788/-ആയുടെ  
എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി മല്ലപ്പള്ളി താലുക്ക്  
ആളുപത്രി സൗപ്രണ്ടിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
ഈ അടയ്ക്കന മുറയ്ക്ക് ഡാൻസ്യൂർമർ  
സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി കണക്കൾ നൽകാവു  
ന്നതാണ്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ