

പതിനെട്ടാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിളമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 415

10/06/2014-ൽ മറ്റപടികൾ

ചീമേനി താപനിലയം

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ.കെ. കണ്ണതിരാമൻ (രുക്കൽപുരി)

ശ്രീ. ആരൂട്ടൻ മഹമുദ്
(ഉള്ളംജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ
ചീമേനി താപനിലയം പവർ
ത്തനം സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥ
മിക നടപടികൾ എന്താക്കെ
പുർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും
നിലയം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ
കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ചീമേനിയിൽ പ്രതിവാതകാധിഷ്ഠിതമായ
വൈദ്യുതി നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതി
നവേണ്ടി പരിസ്ഥിതി ആരംഭപഠനം
നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പദ്ധതിയും വശ്യമായ
പ്രതിവാതകം അനുവദിച്ച കിട്ടിയിട്ടില്ലാ
തത്തിനാലും നിർദ്ദിഷ്ട വാതക പെപ്പ്
ലൈൻ പദ്ധതി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
തിനാലും എണ്ണവയ്ക്കാണ് കൂടിയാണിസ്
(പരിസ്ഥിതി അനുമതി) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി ആരംഭം
കാണുന്നതു എറ്റവും ഏതുനമായ സാങ്കേതിക
വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് താരതമ്യേന ചെലവ്
കാണുന്നതു വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന കാൽക്കരി
അധിഷ്ഠിതമായ താപനിലയം സ്ഥാപിക്കു
ന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ച്
വരുന്നു.

സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ