

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ: 837 11.06.2014 - ൽ മറുപടിക്ക്

പമ്പിംഗ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ. എസ്. ശർമ്മ

മറുപടി

**പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിനു വേണ്ടി റെയിൽ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തകരാറിലായ പൈപ്പ് മാറ്റി വ്യാസം കുറഞ്ഞ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതുമൂലം ആവശ്യാനുസരണം പമ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.


(ബി) ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കുമോ;

(ബി) തകരാറിലായ പൈപ്പുകൾക്ക് പകരം പുതിയ 900 എം.എം. വ്യാസമുള്ള എച്ച്.ഡി.പി.ഇ. പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ നൽകുകയും ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്കാവശ്യമായ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന അനുബന്ധ സാമഗ്രികളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു.

റെയിൽപ്പാതകളുടെ അടിയിലൂടെ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള അപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവെ ഡിവിഷണൽ മാനേജരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 20/05/2014-ൽ ചെന്നൈയിലുള്ള ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാസത്തിലുള്ള
പൈപ്പ് എന്നത്തേക്ക് സ്ഥാപിക്കു
വാൻ കഴിയുമെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) റെയിൽവെയുടെ അനുമതി ലഭിച്ച്
ഒരു മാസത്തിനകം പൈപ്പുകൾ
സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ