

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമുന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിന്നമിടഞ്ഞ ഫോറ്റോ നമ്പർ. 2026

17.06.2014-ൽ മാറ്പടിയ്ക്ക്

ഗാർഹിക വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം

ഫോറ്റോ

നീമതി റിതാ ഗോപി :

ഉത്തരം

എ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി വിതരണ അഭിനീതിയിലൂടെ എൽപ്പുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ; എക്കിൽ കാരണം വിശദിക്കിക്കുമോ ;

(എ) ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം എൽപ്പുചുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 22.05.2014 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽക്കൊ ഉർജ്ജ പ്രതിസന്ധി കൺക്രിലേച്ചത് 11 KV പീഡ്യൂക്കളിൽ 45 മിനിറ്റ് വിതം ലോഡ് ഷൈറ്റിംഗ് എൽപ്പുചുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ ലോഡ് ഷൈറ്റിംഗ് എൽപ്പുചുത്തിയ കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു.

(1) സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ശബ്ദിഗിരി ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ബട്ടർഡേം വാർവിംഗ് തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മെയ് മാസം അവസാനത്തെ ആഴ്ച മുതൽ കൂൺ 30 വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ കാരണത്താൽ ശബ്ദിഗിരി, കക്കാട് തുടങ്ങിയ വൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ നിന്നും 400 MW — ഓളം വൈദ്യുതിയുടെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

(2) താങ്കചുർ, രാമമുണ്ടം, തുടങ്കിളം എന്നീ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ ജനറേറ്റുകളുടെ തകരാറ് മുലം കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട വൈദ്യുതിയിൽ 200 മെഗാവാട്ടോളം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

(3) ഇരു തുടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് എക്കദേശം 1500 മെഗാവാട്ടോളം വൈദ്യുതി വിവിധ വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് കരാറിൽ എൽപ്പുട്ടിരുന്നുകിലും ടി വൈദ്യുതിയുടെ

10%- തു താഴെ വെദ്യൂതി എത്തിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ പ്രസരണ ഇടനാഴി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ.

(4) ഇതു കൂടാതെ ജൂൺ 1 മുതൽ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടിയിൽനന്നുകൊണ്ടില്ലോ. നാല്ലിത്രവരെ മണിസൂണ്ഡ് ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലോ. ഇക്കാരണംതൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഭിന വെദ്യൂതി ഉപഭോഗം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന 52 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ നിന്ന് 57 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള വെദ്യൂതി പ്രതിസന്ധി ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

(ബി) ഗാർഹിക വെദ്യൂതി കണക്ക് നൃകളുടെ താരിഫ് പുനർ നിർബന്ധ തിരുപ്പുണ്ടോ ; എങ്കിൽ പിശാം ശാഖകൾ നൽകുമോ ;

(ബി) വെദ്യൂതി കണക്കുകൾക്ക് അടയ്യേണ്ട തുക 01.05.2014 മുതൽ വെദ്യൂതി റഹ്മേറ്റി കമ്മിഷൻ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുനുസരിച്ച് വെദ്യൂതി ബോർഡ് ഇരകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധം I ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(സി) ഗാർഹിക കണക്കൻ താരിഫിൽ നിർദ്ദിഷ്ടകൂടുംബവണ്ണമെൽക്ക് എന്നെങ്കിലും സഞ്ചയന്തര നിലവിലുണ്ടോ ; പുതിയ നിരക്കു നൃസംശ്ലൂം പ്രസ്തുത സഞ്ചയ ശാഖകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ?

(സി) സബ്സൈ കോഡ്, 2014 പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട കുറംബന്നും സഞ്ചയന്മായി വെദ്യൂതി കണക്കൻ നൽകുന്നതിനുള്ള ധാതനായ നിർദ്ദേശവും വെദ്യൂതി റഹ്മേറ്റി കമ്മിഷൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ലോ. എന്നാൽ SC/ST, BPL വിഭാഗങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം, 1000 W വരെയും, 500 W വരെയും ലെൻ നീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവയ്ക്ക് സഞ്ചയന്മായി വെദ്യൂതി കണക്കൻ നൽകുവാൻ, ഇതിലേയുംബന്നും വരുന്ന വരുന്ന തുക സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് 09.05.2014 തോന്തു വെദ്യൂതി ബോർഡ് ഇരകിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.

ഡോക്ടറീം ഫ്രാൻസീസ് കുമാർ
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ