

പതിനൊന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നവംബർ 2030

17/06/2014-ൽ മറ്റപടികൾ

കടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വൈദ്യുതി കണക്കൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം.പി. അശ്രയാംസ് കുമാർ

മറ്റപടി

ശ്രീ. ആരൂടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർക്കജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)യു (ബി)യു


(എ) കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയുടെ കുടി വെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പദ്ധതി പദ്ധതിയിൽ സ്ഥൂഷനുകളിലേക്കും വാടകൾ ടീറ്റേമെന്റ് പ്ലാൻഡിലേക്കും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;

കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയുടെ കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പദ്ധതി സ്ഥൂഷനുകളിലേക്കും വാടകൾ ടീറ്റേമെന്റ് പ്ലാൻഡിലേക്കും 100 എച്ച്. പി. മോട്ടോർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൽപ്പറ്റ ഇലക്ട്രിക്കൽസൈക്കണ്ടിൽ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ, മോട്ടോറിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ (100 എച്ച്. പി. യൂട്ടോണോ 120 എച്ച്. പി. യൂട്ടോണോ വേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ) KWA തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അറിയിച്ചത്. 120 എച്ച്. പി. മോട്ടോറാണ് വയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതോടു സംബന്ധിച്ചുള്ള ലൈറ്റീഗ് പ്രാധ്യം കൂടി ചേർത്ത് എച്ച്.റ്റി. കണക്കൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എച്ച്. റ്റി. കണക്കൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണിച്ച് ലഭിച്ച 11.06.2014 -ലെ അപേക്ഷ കെ, എസ്. ഇ. പി. ലിമറ്റഡിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ ഇപ്രകാരം പുള്ളക്കിയ ധിമാൻറുന്നസർച്ച് നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചുണ്ട്. അതോടൊപ്പം, കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനായി അപേക്ഷ കിട്ടുന്നതിന്

മുൻപുതന്നെ എഴു.റീലേഹൻ നിർദ്ദീക്ഷ
നാതിരാളി എസ്റ്റിമേറ്റ് കെ. എസ്.എ.
ബി.ലിമിറ്റഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയുടെ കൂടി(സി) വെള്ള പദ്ധതി പുരുത്തികൾക്കു
നാതിന് ആവശ്യമായ വെദ്യുതി
കണക്കൾ നൽകുന്ന തിന്
നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

വെദ്യുതി കണക്കൾ ആവശ്യമായ
വേക്കൾ സഹിതം നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമായ
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക അടയുകയും ചെയ്യുന്ന മുൻ്തേ
എത്രയും വേഗം വെദ്യുതി കണക്കൾ
നൽകാവുന്നതാണ്.


സാക്ഷൻ ഓഫീസർ