

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2051

17/06/2014-ൽ മറുപടിക്ക്

താമരകുളത്ത് 11 കെ.വി. ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി.

ചോദ്യം

ശ്രീ.ആർ രാജേഷ്

മറുപടി

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ജംഗ്ഷനിൽ(എ) നിന്ന് വെൽഫെയർ എൽ. പി. സ്കൂൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള 11 കെ. വി. ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാവേലിക്കര എം. എൽ. എ. യുടെ കത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ;

ഉണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ലൈൻ ഗുരുതരമായ(ബി) ഭവീഷ്യത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അപകട സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യമല്ല.

(സി) പ്രസ്തുത ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ;

(സി)യും (ഡി)യും (ഇ)യും

(ഡി) ആയതിനായി എത്ര രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ;

പ്രസ്തുത ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 13,16,150/- രൂപയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി 24.10.2013-ൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം. എൽ.എ.യെ DB2/DW/11Kv/re routing/MLA/CMD/13.14/1187 എന്ന ഫയൽ നമ്പരിൽ 24.10.2013-ലും 05.02.2014- ലും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. തുക അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പണി പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.

(ഇ) പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ ഫയൽ നമ്പർ ലഭ്യമാക്കുമോ?

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ