

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 3667

24.06.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പവർക്കട്ടം ലോഡ്‌ഷെഡ്യിംഗും

ചോദ്യം

എൻ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ :

ഉത്തരം

എൻ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പവർക്കട്ട് ലോഡ്‌ഷെഡ്യിംഗ് എന്നിവ നില വിലുണ്ടോ ;

{ (എ) & (ബി) }

കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പവർക്കട്ട് ഇല്ല. വൈക്കേരം 6.30 മുതൽ 9.30 വരെ 45 മിനിറ്റ് വിതം ലോഡ്‌ഷെഡ്യിംഗ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്.

(ബി) എങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ;

(ബി) 35 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ.

(സി) സംസ്ഥാനത്തിന് അവധ്യമുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ എത്ര ശതമാന മാണം നമ്മുടെ വൈദ്യുത നിലയ നേരുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ;

(ഡി) കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസങ്ങൾക്കു മുൻ്നിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കൂടാവുള്ള അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ എത്ര യുണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശബ്ദഗിരി പവർ ഹാസിലെ പെൻസ്റ്റോക് 2-ലെ ബട്ടർഫേസി വാൽവ് മാറ്റി വയ്ക്കാതിനായി ടി പവർഹാസിരീസ് പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവച്ചതുമാണ് എക്സേരം 380 മെഗാവാട്ടിന്റെ കവലയുതയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) ഇത് മരിക്കക്കാൻ എന്നാൽ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

(ഇ)

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം ഉൽപ്പാദനത്തിലെ കവല പരിഹരിക്കവാൻ വേണ്ടി പുറമേ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോറിയോറിന്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട് എൻപെട്ട കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള വൈദ്യുതി മുഴുവൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ലഭ്യമായ കായംകിളം വൈദ്യുതിയും ഉപയോഗിക്കുന്നാണ്.


സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ.