

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 3716

24.06.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം.

ചോദ്യം

ശ്രീ. സി. എഫ്. തോമസ് :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ചങ്ങനാശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ റൗൺ, തൃക്കാടിത്താനം, തെങ്ങണ, കുറിച്ചി എന്നീ കെ. എസ്. ഇ. ബി സെക്ഷനുകളുടെ കീഴിൽ ടൗണിലും അഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളിലും എവിടെയെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ;

(എ) കുറിച്ചി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ കീഴിൽ നടപ്പുറം, തുരുത്തി-ചെത്തിശ്ശേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?

(ബി) നടപ്പുറം ഭാഗത്ത് 11 കെ.വി ലൈൻ നിർമ്മിക്കൽ, ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ, സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ശ്രീ ഫേസ് ആക്കി മാറ്റൽ എന്നീ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. തുരുത്തി-ചെത്തിശ്ശേരി ഭാഗത്ത് 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 700 മീറ്റർ 11 കെ.വി ലൈൻ നിർമ്മിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുക, സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ശ്രീ ഫേസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നിവയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.