

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 3718

24.06.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

ചോദ്യം

എം. ജി. സുധാകരൻ :

ഉത്തരം

എം. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| (എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനുശേഷം അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം
പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
എന്നെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
വെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ; | (എ) വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി 11.07 കി.മീ
11 കെ.വി ലൈൻ 5.215 കി.മീ ഭഗർഡ കേമിളുക്കൽ-
വലിച്ച് 100 കെ.വി.എ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 40
ടാൺസ്ഹോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 16.03 കി.മീ
സിംഗിൾ ഫോസ് ലൈൻ എം ഫോസ് ലൈനായി
മാറ്റുകയും ചെയ്തു. |
| <p>പുന്നപ്ര 110 കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷൻ 220 കെ.വി.
സബ്സ്റ്റേഷനായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ
ഉത്തരവിൽ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു. പ്രസ്തുത 220
കെ.വി സബ്സ്റ്റേഷൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ
അമ്പലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിന്
ങ്ങെ പരിധി വരെ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.</p> | |
| (ബി) ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ
ഇക്കാലയളവിൽ സ്ഥാപിച്ചി
ടുണ്ട് ; | (ബി) 100 കെ.വി.എ കപ്പാസിറ്റി യുള്ള 40 ടാൺസ്ഹോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| (സി) ഈ എവിടെയോക്കെയാണ്
ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കേ
ണ്ടത് ; വിശദമാക്കുമോ ? | (സി) ഈ വർഷം ഇ.എസ്.ഐ സംബന്ധം, മാഞ്ചാംഗി,
എസ്.എൻ. കവല ഇണ്ട്സ്റ്റ്രീടുകൾ ജംഗ്ഷൻ,
അയുൻ കോയിക്കൽ, ശാന്തമംഗലം കോളനി, പറവൂർ
അമലോത്താവ മാത്രം ചർച്ച്, വെന്നാലു മുക്കിനു വടക്ക്
വരും എന്നി സ്ഥലങ്ങളിൽ 100 കെ.വി.എ
കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാൺസ്ഹോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്ക
വാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുണ്ട്. |


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.