

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമില്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4142

25-6-2014-ൽ മറുപടിക്ക്

എടപ്പാൾ ഡാമിലെ കടിവെള്ള പദ്ധതി


ചോദ്യം

ഡോ. കെ.ടി ജലീൽ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|---|--|
| <p>(എ) എടപ്പാൾ ഡാമിലെ കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പമ്പിംഗ് ലൈനുകൾ സ്ഥിരമായി പൊട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>(എ) പ്രിമോ പമ്പിംഗ് മെയിൻ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു ശാശ്വത പരിഹാരമായി പമ്പിംഗ് ലൈൻ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ പരിഗണനയിലുണ്ടോ?</p> | <p>(ബി) എടപ്പാളും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായി ഡാനിഡാ സഹായത്തോടെയുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ 500 മീറ്ററിൽ 400 mm പ്രിമോ പൈപ്പുമാറ്റി 500 mm ഡി.ഐ. (കെ. 9) പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 110 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.</p> |


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ