

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4165

25-6-2014-ൽ മറുപടിക്കു്

പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ വാട്ടർ ടീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ്

ചോദ്യം

ശ്രീ. റ്റി.വി. രാജേഷ്

ഉത്തരം


ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പരിയാരം ആയുർവേദ കോളേജിൽ വാട്ടർ ടീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് എന്നാണെന്നും ഇതുവരെയായി വാട്ടർ ടീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അറിയിക്കുമോ;

(ബി) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ഫണ്ട് ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണെന്നും ഇതുവരെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുമുള്ള വിശദാംശം നൽകുമോ?

(എ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് 19/6/2013 ലാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി, ഡെപോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജിൽ നിന്നും 50 ലക്ഷം രൂപ 18.10.2013ന് കണ്ണൂർ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ഓഫീസിൽ ഡെപോസിറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഗവ. ആയുർവേദ കോളേജിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കിണർ സ്രോതസ്സ് ആയി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ആശുപത്രികളുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കൺസൾട്ടന്സി വിഭാഗമായ വാസ്കോൺ ന് കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം അയച്ചുകൊടുത്തു. കിണറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ നിലവാരം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് വാസ്കോൺ ൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തദവസരത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് ഡിസൈനും കൺസ്ട്രക്ഷനും വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ടെണ്ടർ ചെയ്യാൻ വാസ്കോൺ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ NIT തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ