

ബാലുശ്ശേരി, കൊയിലാണ്ടി സബ്സ്റ്റേഷനുകൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. പുരുഷൻ കടലുണ്ടി :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ബാലുശ്ശേരിയിലെ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻകമിംഗ് സപ്ലൈയില്ലാത്തതു കാരണം 2013 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2014 മാർച്ച് 31 വരെ എത്ര തവണ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(എ) 34 തവണ.

(ബി) പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ കൊയിലാണ്ടി 110 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻകമിംഗ് സപ്ലൈയില്ലാത്തതു കാരണം എത്ര തവണ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ;

(ബി) 27 തവണ.

(സി) ബാലുശ്ശേരി 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ ഒരു ബാക്ക്ഫീഡിംഗ് സംവിധാനമില്ലാത്തത് ബാലുശ്ശേരി പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ബാലുശ്ശേരി 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 11 കെ.വി. ലൈനുകളിൽ നിലവിൽ back feeding സംവിധാനമുണ്ട്. എന്നാൽ പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി back feeding നൽകാൻ സാധിക്കാറില്ല.

(ഡി) പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കുമോ ?

(ഡി) കിനാലൂരിൽ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. യുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു 110 കെ.വി.സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശം പരിഗണനയിലാണ്. പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ടി പ്രദേശത്തെ വിതരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. ചെമ്പായൂർ-വടകര 110 കെ.വി.സി.ഗിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈൻ ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ആക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടു കൂടി കൊയിലാണ്ടി 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേയ്ക്കുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങളും കുറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.