

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.5713 02.07.2014-ൽ മറുപടിക്ക്

ഇല്ലിക്കൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന് നടപടി

ചോദ്യം
ശ്രീ.വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ

മറുപടി
ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)


(എ) കയ്യമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എടത്തിരുത്തി, കയ്യമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള ഇല്ലിക്കൽ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ 11 കെ.വി യാർഡ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

- (ബി) ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിഗണനയിലുണ്ടോ;
- (സി) പമ്പ് ഹൗസിന്റെ കേടുപാടുകൾ ഉടൻ തീർക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

(ബി) ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ച് ഇല്ലിക്കൽ പമ്പ് ഹൗസിലെ 500 കെ.വി.എ. ശേഷിയുള്ള ട്രാൻസ് ഫോർമറിന്റെ ഓവർ റോളിംഗ്, ട്രാൻസ് ഫോർമർ യാർഡിന്റെ റിനോവേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ പ്രൊപ്പോസലിന് സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പമ്പ് ഹൗസിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ