പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 6482 — 09.07.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചടയമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ :		ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് (ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)	
(എ)	ചടയമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;	(എ)	ഉണ്ട്.
(ബി)	ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇതിനകം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അറിയിക്കുമോ ?	(ബി)	ചടയമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ സർക്കാർ നിലവിൽവന്നതിനുശേഷം 12.78 കിലോമീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മിക്കുകയും 12 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 19.12 കിലോമീറ്റർ കൺവേർഷൻ പ്രവൃത്തികളും 99.16 കിലോമീറ്റർ റീകണ്ടക്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 6.95 കിലോമീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണവും പുതിയ 8 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 10.2 കിലോമീറ്റർ കൺവേർഷൻ പ്രവൃത്തികളും 50 കിലോമീറ്റർ റീകണ്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രസരണ വിഭാഗത്തിൽ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1. ആയൂർ 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ, 110 കെ.വി. ആക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2. 33 കെ.വി. കടയ്ക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 5 എം.വി.എ., 33/11 കെ.വി. ട്രാൻസ്ഫോർമർ വച്ച് സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥാപിതശേഷി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.