

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 6742

10.07.2014 ൽ മറുപടിക്ക്

കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ

ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ

(ആരോഗ്യവും കുടുംബക്ഷേമവും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ (എ) കൈനാട്ടിയിലുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി എൻ.ആർ.എച്ച്.എം മുഖേനയാണ് നടത്തുന്നത്. നാല് കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. സിവിൽ വർക്ക് : ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ-റിനവേഷൻ, ഇന്റേണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, മുറ്റം ഇന്റർ ലോക്കിംഗ്, ഗേറ്റ്, മതിൽ തുടങ്ങിയവ, 162 സ്കവർ മീറ്റർ ഏരിയ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നിലകളുടെ നിർമ്മാണം.
2. ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്
3. ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ്സ്
4. മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ലൈൻ
5. എച്ച്.വി.എ.സി (ലാമിനാർ ഡക്ട്രേഷ്ണ), എ.സി
6. എലിവേറ്റർ മുതലായവ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.


ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാം എന്ന കരാറിൽ എച്ച്.എൻ.എൽ. പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രി കൈനാട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇനിയും എന്തെല്ലാം സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) സിവിൽ വർക്ക്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, റിനവേഷൻ, ഇന്റേണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ വർക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും മൂന്നും നിലകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ അധിക തസ്തികകളും സൃഷ്ടിക്കേണ്ട
തായുണ്ട്.

(സി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രി എന്നത്തേക്ക് (സി) സൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക്
ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്ത പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാവുന്നതാണ്.
മാക്കുമോ ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ