

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമുന്നാം സമ്മേളനം

നാക്ഷത്ര ചിന്തനികാൽത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 7881

16.07.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വൈദ്യുതി പ്രയോഗം

ചോദ്യം

എം. കെ. കുണ്ണൻരാമൻ (ഉള്ളം) :

- (എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വൈദ്യുതി മേഖലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലേ കരായി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇക്കഴിവിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നുവോ ;
- (ബി) ഉണ്ടാക്കിൽ പ്രസ്തുത യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയോ തിരുന്നു ; വിശദാംശങ്ങൾ അണി തിക്കുമോ ;

ഉത്തരം

എം. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) & (ബി) വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈശാശ്വതിരുന്നു.
- കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്തത കാണക്കിലെത്തു കൊണ്ട് അണിസ്റ്റുന്ന് ഒരുപാർപ്പിന്റെ താഴെയുള്ള ജീവനക്കാരെ ജില്ലാടിസ്ഥാനമാനത്തിൽ നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
 - കാസർഗോഡ് ടാണ്ടിലെ കെ. എസ്. ഇ. ബി സ്റ്റാപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അണിസ്റ്റുന്ന് കേബിലുകൾ ക്രമീച്ചൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന PTCC clearance ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി BSNL ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉർജ്ജ മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ വച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.
 - ദൗഡ്യഗോളി വിദ്യാനഗർ 110 കെ. ബി ലൈൻ ഡബിൽ ലൈൻ തുക്കുന്ന ജോലി കോൺട്രാക്ടർമാർ അധിക തുക ആവശ്യ ഫ്ലൂട്ടുന്നതിനാൽ നടക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി പഠിച്ചരിക്കുന്നതിനായി ഈ ജോലി കെ. എസ്. ഇ. ബി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദണ്ഡൻ സമയത്തു കോൺട്രാക്ടർമാരുമായി ചർച്ച നടത്തി ന്യായമായ നിരക്കിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 - ജില്ലയിലെ ഉള്ളമയിൽ വന്നവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതുമൂലം മുടഞ്ചിക്കിട്ടുന്ന ലൈൻ വർക്കുകളിൽ പണി പൂർത്തിയായവ എത്രയും പെട്ടുന്ന് ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്നും ബാക്കിയുള്ളവയെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന വകുപ്പ് അധിക്കൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു.

- നിലസ്വാടി പണവായത്തിലെ പോർട്ടേറ്റ് ക്ഷാമത്തിനു പരിഹാരമായി ഉടൻ തന്നെ ഒരു 100 കെ. ഓ. എൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സമ്മാപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി കൈക്കൊള്ളണം.
- വൈദ്യുതി തടസ്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വയും മറ്റൊന്നും പരാതികളും പരിഹരിക്കുവാനായി ജീല്ലാ കൗക്കർ ചെയർമാനായുള്ള ഒരു ജീല്ലാതല്പ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുവാനായുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇരക്കുന്നതിനായി കെ. എസ്. ഇ. ബി. വേദഭൂത നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം.
- കുംഖനും സബ്സ്ക്രേഷൻിലെ ബാധ്യി ചാർജിംഗ് പ്രദ്രോണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കൗക്കർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബെപ്പുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നടപടി കൈക്കൊള്ളണം.
- വലിയപറമ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലെ തുരുത്തിലുള്ള വരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനായി ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് അസൂവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കണം.
- ജീല്ലയിലെ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദ്രോണങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം ചീമേനിയിൽ താഴെ വൈദ്യുതി നിലയം വരിക വഴി സാമ്പ്രദായക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചീമേനി നിലയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ അകമ്പുന്നതിനായി കെ. എസ്. ഇ. ബി. അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും, റാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ചേർന്നുള്ള ഒരു ടീം NTPC യുടെ ഭാജി ജജ്ജർ നിലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായി നടപടി കൈക്കൊള്ളണം.

(സി) പ്രസ്തുത തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്നപ ടിക്കൾ എന്നെങ്കിലും സ്ഥിക്കൽച്ചീ കുണ്ടാ ; വിശദാംശങ്ങൾ അണിയിക്കുമോ ?

(സി) വിതരണ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്ന തുടർന്നപടക്കികൾ സ്ഥിക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് താഴെയുള്ള ജീവനക്കാരെ ജീല്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശൃംഖല പോർഡിനു സമർപ്പിക്കുവാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (എച്ച്. അം. എം)-നെ പോർഡ് ചുമതലപ്പെടുത്തി.
- ബി. എസ്. എൻ. എൽ സെറയും കെ. എസ്. ഇ. ബി. എൽ സെറയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്ത ദേഹം 9/7/2014 ന് ചേരുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തുടർന്നപ സ്ഥിക്കവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

- ഉദ്യമയിലെ മുടങ്ങിക്കണ്ണ ലൈൻ വർക്കുകളും സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കാസർഗോധ് ദേപ്പുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- നിലനംപാടി പഞ്ചായത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കഷാമത്തിനു പരിഹാരമായി 100 കെ. വി. എച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമർ അടിയന്തിരമായി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉത്തരമേഖലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- വൈദ്യുതി തടസ്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വയും മറ്റൊരും പരാതികളും പരിഹരിക്കുവാനായി ജീലിംഗ കളക്ടർ ചെയർമാനായ യുള്ള ഒരു ജീലിംഗാലെ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുവാനായുള്ള ശുപാർശം സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വലിയപറമ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലെ തുരുത്തിലുള്ള വരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനായി ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിനുള്ള പ്രാപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കാസർഗോധ് ദേപ്പുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- കെ. എസ്. ഐ. ബി. എൽ അധികൃതരും ജന പ്രതിനിധികളും, റാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ചേർന്നുള്ള NTPC യുടെ ഭാഗി ജാജർ നിലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ കാസർഗോധ് ദേപ്പുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറു ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രസരണ വഭാഗത്തിൽ പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിൽ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളും അവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയും താഴെചേർക്കുന്നു.

1. മെലബാട്ടി മുതൽ താവുഗോളി വരെയുള്ള 110 കെ. വി. ലൈൻ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ രേണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വിവ്രാനയർ മുതൽ കബനുർ വരെയുള്ള 110 കെ. വി. ലൈൻ നാല് പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തുവെക്കിയും കരാറുകാർ ഉയർന്ന നിരക്ക് കൂട്ട് ചെയ്തതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പുനർജണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

2. ബേലുർ 33 കെ. വി. സബ്‌സ്റ്റേഷൻ നിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു.

3. 33 കെ.വി. കാണ്ണത്തങ്ങാട് ടാണി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ പ്രംഭ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന ഔദ്യോഗിക്കിട്ടുണ്ട്.

4. 110 കെ. വി. കാൺത്തോട് സബ് സ്റ്റേഷൻിലെ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ ശേഷി പരി മീറ്റിക്കൂന്ന (2x 10 MVA to 2 x 12.5 MVA) പ്രവൃത്തി മേൽ സൂചിപ്പിച്ച (2), (3) പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപ്പിലാക്കാവു ന്നതാണ്.

5. 110 കെ. വി. കുസന്നൂർ, മഞ്ചേശ്വരം സബ്‌സ്റ്റേഷൻകളിലെ ബാള്ള മാറ്റി വയ്ക്കുവാ ന്നുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

6. കുടാതെ കാസർഗോദ് ജില്ലയിൽ പ്രസാരണ ശൃംഖല ശൈത്യപ്രകൃത്യാന്തിനായി കാസർഗോദ് ടൗണിൽ ഒരു 33 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതി നീര പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു. രാജ പുരത്ത് ഒരു 33 കെ. വി. സബ്‌സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മി ക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. 110 കെ. വി. വിദ്യാനഗർ സബ്‌സ്റ്റേഷൻിലെ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ നീര ശേഷി (2 x 10 to 2 x 20 MVA) പരിബഹി പ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ നേരം എടും പൂർത്തിക രിച്ചു.

സെക്രജൻ കാപ്പിസർ.