

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനൊന്നാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചീഹനമിടാത്ത നിയമസഭ ചോദ്യം നോ.8182

17-07-2014 - ലൈഖൻസ് മറുപടിയും

പുന്നകാമുഗൾ വാർഡിലെ കൊടുരക്കോൺ കുളത്തിന്റെ നവീകരണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.വി.ശിവൻകുട്ടി:

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജേ.ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) നേരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ  
പുന്നകാമുഗൾ വാർഡിലെ  
കൊടുരക്കോൺ കുളത്തിന്റെ  
നവീകരണ ശുചികരണ പ്രവൃത്തി  
എടുടുത്ത ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്  
എന്നറിയിക്കുമോ;
- (ബി) പ്രസ്തുത കുളം നവീകരിച്ച്  
ശുചികരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ  
അനുവദിച്ച കാലാവധി  
എത്രയാണെന്നും ആയത്  
എന്നുമുതൽ എന്നുവരെ ആണെന്നും  
വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി  
പുർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നും  
ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും  
ആയത് എന്തെങ്കു പുർത്തിയാവും  
എന്നും വിശദമാക്കുമോ ?
- (ഡി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി താഴെ പറയുന്ന  
കാരണങ്ങളാൽ പുർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല:

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി താഴെ പറയുന്ന  
കാരണങ്ങളാൽ പുർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല:

കുളത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ  
കോർപ്പറേഷൻ സഹായത്താൽ  
നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകളിലെ  
സെപ്പറ്റിക് ടാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള  
മാലിന്യങ്ങൾ കുളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട്  
തുറന്ന് വച്ചതായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  
പ്രസ്തുത അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വന്നാൽ  
മാത്രമേ കുളത്തിന്റെ നവീകരണം  
നടത്തുന്നതു കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ.  
ഇതിനാൽ സെപ്പറ്റിക് ടാങ്കുകൾക്ക് പകരം  
കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സീവേജ്  
ബേൻ സ്ഥാപിച്ച് ടോയ്‌ലെറ്റുകൾ അതിൽ  
ഇടപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഏടുടുക്കുക  
യും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അത്  
പുർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യു.  
നിലവിലുള്ള ടോയ്‌ലെറ്റുകൾ മെയിൻ  
ബേൻ നേരക്കാർ താഴ്ന്ന നിലയിൽ  
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾത്തെ  
നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ

നൽകാൻ സാഖ്യമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്.  
 അതിനാൽ ടോയ്ലെറ്റുകൾ ഉയർത്തി  
 പണിത് അതിനേറ്റെ ഒരുക്കലും മെയിൻ  
 ലൈൻ ഐടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്  
 ഉപയുക്തമാക്കുകയുള്ളൂ. ഈ  
 ടോയ്ലെറ്റുകൾ സ്വയം പുതുക്കി  
 പണിയാൻ സാഖ്യമല്ല എന്ന് വീടുകാർ  
 അറിയിച്ചതിനാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥിതി  
 തുടരുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടർ  
 നവീകരണം പ്രയോജനരഹിതമാണ് എന്ന്  
 കണ്ണതിനാലും കരാർ കാലാവധി  
 കഴിഞ്ഞതിനാലും കരാറുകാരൻ  
 ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലും കരാറുകാരന്മുൻ  
 ലാഡ് കാരണങ്ങളാൽ പണി മുന്നോട്ട്  
 പോകാൻ സാധിക്കാത്തതി നാലും  
 പ്രസ്തുത പണി ഫോർക്കോസ് ചെയ്ത്  
 കരാറുകാരനെ വിടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  
 മുൻ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിൽ  
 ടോയ്ലെറ്റുകളുടെ കണക്കൻ മാറ്റി  
 നൽകിയതിനുശേഷം വീണ്ടും എറ്റവുമുകളിൽ  
 തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി  
 പ്രവൃത്തി ഏറ്റുടക്കുത്താൽ മാത്രമേ കൂപ്പം  
 നവീകരണം സാഖ്യമാവുകയുള്ളൂ.

B. Sankar  
 സെക്കണ്ടറി ഓഫീസർ.