

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 358

2/12/2014-ൽ മറുപടിക്ക്

ശബരിമല വൈദ്യുത ലൈൻ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം


ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉറുർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ശബരിമല സന്നിധാനത്തിലേക്ക് പമ്പയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ എത്ര വൈദ്യുത ലൈനുകൾ ഉണ്ട്; നിലവിലുള്ള വൈദ്യുത ലൈനിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്;

(എ) പമ്പയിൽ നിന്നും ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 11 കെ.വി. ലൈൻ ഉണ്ട്. വൈദ്യുതി തടസ്സം അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സ്റ്റാഫിന് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പമ്പയിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് നിലവിലുള്ള വൈദ്യുത ലൈനിന് സമാന്തരമായി വൈദ്യുത ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; പദ്ധതിക്കായി ആകെ വേണ്ടിവരുന്ന തുക എത്രയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ; സമാന്തര ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതുവഴിയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ; പ്രസ്തുതപദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

(ബി) ഉണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി 1.6 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് വിതരണ വിഭാഗം ദക്ഷിണ മേഖലാ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 2/09/2014-ൽ രേണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡെപ്യൂട്ടി സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ടി പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഒടുക്കുന്നതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡിനെ 5/09/2014-ൽ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്രിവേണി പമ്പ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നീലിമല, അപ്പാച്ചിമേട് വഴിയുള്ള പരമ്പരാഗത പാതയിലൂടെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് 7 കിലോമീറ്റർ 11 കെ.വി. ഏരിയൽ ബഞ്ച്ഡ് കേബിൾ വലിച്ച് ചരൽ മേട്ടിൽ 100 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് തുക ഒടുക്കുന്ന പക്ഷം സീസൺ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കകം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ