

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**

**പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം.**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം : 381

02-12-2014ൽ മറുപടിക്ക്

വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗം, മോഷണം തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നടപടി.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീമതി.കെ.എസ്. സലീഖ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്.  
(ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി.)

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p>(എ) വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗം, മോഷണം തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിലവിൽ സർക്കാർ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) വൈദ്യുതി മോഷണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനുമായി താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. വൈദ്യുതി മോഷണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനുമായി വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവശ്യം വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി 13 ആന്റി പവർ തെസ്റ്റ് സ്ക്വാഡുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.</li> <li>2. സെക്ഷൻസ്കാഡ്, ഡിവിഷൻ സ്കാഡ്, റീജിയണൽ ആഡിറ്റ് ഓഫീസിൽനിന്നുമുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കാഡ് എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.</li> <li>3. പത്ര - ദൃശ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം.</li> <li>4. വൈദ്യുതി മോഷണം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസറുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</li> <li>5. വൈദ്യുതി മോഷണം തടയുന്നതിനായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ മീറ്ററുകൾ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</li> </ol> <p>(ബി) ആന്റി പവർ തെസ്റ്റ് സ്കാഡ് നടപ്പുവർഷം 592</p>

(ബി) ഇവ കണ്ടെത്താൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആന്റി പവർ തെസ്റ്റ് സ്റ്റാഡ് നടപ്പു വർഷം എത്ര വൈദ്യുതി മോഷണ കേസുകൾ കണ്ടെത്തി; അതിലൂടെ എത്ര തുകയുടെ വൈദ്യുതി മോഷണം കണ്ടെത്തി; എന്ത് തുക ഫൈൻ ഇനത്തിൽ ഈടാക്കി; വിശദാംശം നൽകാമോ;

(സി) ഓരോ ജില്ലയിലും നടപ്പു വർഷം കാർഷികാവശ്യത്തിന് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ എത്ര; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) പ്രസ്തുത വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വീട്ടാവശ്യത്തിനും മറ്റു വർക്കുകൾക്കും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി വൈദ്യുതി ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ) എങ്കിൽ നിലവിലെ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ ഏതെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികളോ; മുൻ

വൈദ്യുതി മോഷണകേസുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 5,77,40,625/- രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും അതിൽ 3,60,64,857/- രൂപ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്


(സി) ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ജില്ല	എണ്ണം
1	തിരുവനന്തപുരം	201
2.	കൊല്ലം	4905
3.	പത്തനംതിട്ട	618
4.	കോട്ടയം	4644
5.	ആലപ്പുഴ	269
6.	എറണാകുളം	79
7.	ഇടുക്കി	211
8.	തൃശൂർ	516
9.	പാലക്കാട്	962
10.	മലപ്പുറം	989
11.	കോഴിക്കോട്	128
12.	വയനാട്	105
13.	കണ്ണൂർ	205
14.	കാസർഗോഡ്	746

(ഡി) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) ഉണ്ട്. 16.10.2014-ന് വാഴക്കുളം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുൻ ജനപ്രതിനിധി ശ്രീ. ടി.എച്ച്. മുസ്തഫയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷനിൽ ദുരുപയോഗം കണ്ടെത്തുകയും

<p>ജനപ്രതിനിധികളോ; വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ, മറ്റ് സർക്കാർ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ വൈദ്യുതി മോഷണമോ, ദുരുപയോഗമോ, സാരമായ ദുരുപയോഗമോ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അവർ ആരെല്ലാം; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p> <p>(എഫ്) ഇതു വഴി എന്തു തുകയുടെ ദുരുപയോഗം നടപ്പു വർഷം നടന്നുവെന്നും അതിലൂടെ എന്തു തുക ഫൈൻ ആയി ഈടാക്കിയെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	<p>ആയതിന് 19,743/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കണിയാപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിലുള്ള കൺസ്യൂമർ നമ്പർ.7337-ൽ ആന്റി പവർ തെസ്റ്റ് സ്കാഡ് 25.04.2014-ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയാക് തൊറാസിക് സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. അബ്ദുൽ റഷീദ് കാർഷികാവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തുകയും ആയതിന് 1,17,830/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>(എഫ്) മേൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം 1,37,573 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗം നടപ്പുവർഷം കണ്ടെത്തുകയും ടി തുക ഫൈൻ ആയി ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ