

പ്രാണികാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ. 398

02.12.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അപേഖ്യാപിത പവർക്കട്ടും ലോധിഷ്ടിംഗും ഒഴിവാക്കുന്നതിനു നടപടി

ഫോറ്റോ

എ. കെ. വി. വിജയദാസ് :

(എ) കേരളത്തിലെ ധാരൂകളിലെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ജീവം ശേഖരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാം ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് അപേഖ്യാപിത പവർക്കട്ടും ലോധിഷ്ടിംഗും ഏർപ്പെട്ടു നിന്നുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നേം ; ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതുമോ ;

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ലോധിഷ്ടിംഗും പവർക്കട്ടും ഏർപ്പെട്ടതിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അപുതിക്കിത്തമായി വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിലുണ്ടാകുന്ന കിടുമുഖ്യം ഗ്രിഡ് സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെട്ടതെന്നീ വരാറുണ്ട്. ജലവൈദ്യുതി കൊണ്ടു മാത്രം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിരവേറ്റാനാക്കിയില്ല.

കേരളത്തിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതിയുടെ ഡിമാന്റിലോ ഏകദേശം നാൽപതു ശതമാനം മാത്രമേ സംസ്ഥാനക്കുള്ളം ജലവൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കേരള വിഹിതമായി ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും, സംസ്ഥാനത്തിന്നുള്ളൂ താപനിലയങ്ങളിൽ നിന്നും, ടേഡർമാർ മുവേണ പൂരത്തിനും വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയും, ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാക്കി ആവശ്യകത നിരവേറ്റുന്നത്. ഇപ്രകാരം പൂരമേ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശേഷിയുള്ള പ്രസരണ ഇടനാളി ഇപ്പോൾ ലഭ്യമില്ല. ഇത്തരം പൂരമേ നിന്നും വൈദ്യുതി ഇത്തരം നിലവിലുള്ള ലൈറ്റേറേറ്റേഡ് അധികശേഷി ഉപയോഗപ്പെട്ടതിയാണ്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അധികശേഷി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എസ്.എൽ. എൽ.ഡി.എൽ. വിലക്കേരപ്പെട്ടതിയാൽ കേരളത്തിലെ ഉപദോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയാണോതെ മറ്റൊരുമില്ല.

- (ബി) പ്രസ്തുത നടപടി അവസാനിപ്പി കാൻ സത്യര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;
- (ബി) വൈദ്യത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ആദ്യത്തെ ഉത്പാദനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. തുടാതെ ലഭ്യമായ എല്ലാ ഗ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും, പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും. വൈദ്യത്തി വാങ്ങിയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണ്ടുന്ന വയ്ക്കന് അവക്കുടെ കേന്ദ്രവിഹിതം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതേ സമയം കേരളത്തിലേയും വൈദ്യത്തി എത്തിക്കുന്നതിനായി പി.ജി.സി.എം.എൽ. നിർമ്മിക്കുന്ന മെസൂർ അരിഫോട്, തിരുനെൽവേലി-കൊച്ചി എന്നി 400 കെ.വി. ലൈറ്റക്ലൗഡ് നിർമ്മാണം തുറിത്തെപ്പട്ടഞ്ഞ നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.

സന്ധക്ഷൻ ഓഫീസർ.