

സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(എ) ഒക്ടോബർ 2014 വരെ 6257 സർവ്വീസ് കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും 49 കിലോമീറ്റർ 11 കെ.വി. ലൈനും 61 കിലോമീറ്റർ എൽ.റ്റി ലൈനും വലിക്കുകയും 72 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(ബി) കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ബി.പി.എൽ വെതർപ്രൈവ്	373
ബി.പി.എൽ ഓവർഹെഡ്	80
എ.പി.എൽ ഓവർഹെഡ്	17
എസ്.സി./എസ്.ടി വിഭാഗം	71

(സി) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ വള്ളിക്കുന്നം കേന്ദ്രമാക്കി രൂപീകരിക്കുന്ന കെ. എസ്. ഇ. ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ; അതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ബോർഡ് പരിഗണിച്ചു വരുന്നു.

(ഡി) താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വെൽഫെയർ എൽ. പി. എസ്-നു സമീപം താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ ഉയർത്തുന്നതിന് എം. എൽ. എ നൽകിയ കത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;

(ഡി) ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എ-യുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം കേശവപിള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ പോയിന്റ് മുതൽ വെൽഫെയർ യു.പി. സ്കൂൾ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വരെയുള്ള 1.25 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് 11 കെ.വി ഓവർഹെഡ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 13,16,150/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വർക്ക് ഡെപ്ലോസിറ്റ് സ്കീമിൽ തയ്യാറാക്കി ബഹു. എം.എൽ.എ-യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള 11

കെ.വി. ലൈൻ വെൽഫെയർ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും 60 മീറ്റർ മാറി പുറകുവശത്തു കൂടിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പ്രസ്തുത ലൈൻ താഴ്ന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലും അല്ല.

(ഇ) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി അടിയന്തരമായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തുക അനുവദിക്കുമോ ?

(ഇ) തുക അനുവദിക്കാവുന്നതല്ല. എം.എൽ.എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ടി തുക ഒടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.