

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പാതംഞ്ചാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചീഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്മൂൾ നമ്പർ. 2253

09.12.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പാരമ്പര്യാലെ താലുക്ക് അതശ്ശുപത്രിയിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ
നടപടി.

ഫോറ്മൂൾ

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ശ്രീ. എ. സി. ജോർജ്ജ് :

പാരമ്പര്യാലെ താലുക്ക് അതശ്ശുപത്രിയിൽ വൈദ്യുതി ധ്രൂവം മാറ്റാനുമയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഓപ്പറേഷനും മരും തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയും അതശ്ശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ താരുമാരാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലോഡ് ഷൈഡിംഗ് സമയത്തും മരും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പാരമ്പര്യാലെ സബ് സ്റ്റേഷൻ നിൽ പാരമ്പര്യാലെ അതശ്ശുപത്രിക്കുവേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി സ്ഥാപിക്കുമോ ?

പാരമ്പര്യാലെ താലുക്ക് അതശ്ശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ എൽ. സി. 3 ഫോറ്മൂൾ 4 സർവീസ് കൺക്ഷൻസു കൾ ഉണ്ട്. ഇതിലേയുള്ള അതശ്ശുപത്രി പതിസ റത്ത് 100 കെ. വി. എ. യുടെ ഒരു ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാരമ്പര്യാലെ സബ് സ്റ്റേഷൻ നിന്നുള്ള കാരോട് 11 കെ. വി. ഫീഡർ ലൈൻ പ്രസ്തുത ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരോട് ഫീഡർ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി തടസ്സം കുടുതലായതിനാലും ടി ഫീഡർ ഓവർ ലൈൻ ഇന്നും, സിന്റ് ഇപ്പുവ് മെൻഡ് സ്കീമിൽപ്പെട്ട കൂട്ടണി കാരോട് ഫീഡറും പാരമ്പര്യാലെ സബ് സ്റ്റേഷൻ നിൽ നിന്നുള്ള പാരമ്പര്യാലെ ഫീഡറും തമിൽ ഇന്ത്രി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 2014 സെപ്റ്റംബർ നിൽ നാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും പ്രസ്തുതി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടു കൂടി പാരമ്പര്യാലെ താലുക്ക് അതശ്ശുപത്രിയിൽ അനുബന്ധപ്പെട്ടുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുന്നതാണ്.

പാരമ്പര്യാലെ താലുക്ക് അതശ്ശുപത്രിയ്ക്കു മാത്രമായി ഒരു 11 കെ. വി. ഫീഡർ അവശ്യമാണെങ്കിൽ, കേരള സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിഡൂലേഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ കോഡ് 2014, റിഡൂലേഷൻ 13 പ്രകാരം, അപേക്ഷ നൽകുന്ന പക്ഷം സാധ്യതാപഠനം നടത്തി അറിയിപ്പ് നൽകുകയും അവശ്യമായ രൂക്ഷ ദുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തി കരിക്കാവുന്നതുമാണ്.


സക്ഷൻ ഓഫീസർ.

