

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2774

10/12/2014 -ൽ മറുപടിക്ക്

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ആർ.രാജേഷ്

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പറ്റൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ പറ്റൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചുവടെ പറയുന്നു.

1. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ച് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ ലഭിക്കാനാണ്.
2. ഇതിനായി പാനൽ ബോർഡ് മുറി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
3. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന നിലവിലെ പഴയ പമ്പ് ഹൗസ് പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
4. 95 എച്ച്.പി കുതിരശക്തിയുള്ള പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുവാനാണ്.

(ബി) 2014 ഡിസംബർ 31-നു മുമ്പായി പറ്റൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഈ പദ്ധതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മേൽ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും.


(സി) തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുറത്തിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്നു വിശദമാക്കുമോ;

(സി) തെക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കുറത്തിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. റെയിൽവേ ക്രോസിംഗിനുള്ള അനുമതി, പ്രായിക്കര പാലത്തിലൂടെയുള്ള അനുമതി എന്നിവ ലഭിക്കാത്തതും, ഗ്യാപ്പ് കണക്ഷൻ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കൽ, വാൽവു

(ഡി) കുറത്തിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ?

കണക്ഷൻ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കൽ, വാൽവു

കൾ, ഇലക്ട്രിക് സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ കരത്തിക്കാട് കടിയുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന തടസ്സങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു. ഇവ പരിഹരിച്ചാലുടൻ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ