

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പ്രതിബന്ധം സമേചനം

നക്ഷാട്ട ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 4016

16.12.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ :

- (എ) 2014-15-ൽ കേരളത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതി ഏതൊക്കെ ശ്രദ്ധയുള്ളൂകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;
- (ഒ) (എ)

സ്ഥാതന്യകൾ	ലഭ്യമാക്കുന്ന വൈദ്യുതി
(i) ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ	6924 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
(ii) ബോർഡിൽ താഴെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾ	238 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
(iii) കേരളപ്പളിൽനിന്ന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്ന വൈദ്യുതി	9751 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
(iv) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരത്തുള്ള വൈദ്യുതി വ്യാപാരികൾവഴി	4365 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
(v) സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അക്കദാന്ത കാർഡിൽ നിന്നും മറ്റും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സത്രയുള്ളജാ ഉല്പാദകരിൽനിന്ന്	196 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്
(vi) കായംകുളം താഴെ വൈദ്യുതി നിലയത്തിൽനിന്ന്	217 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ്

- (ബി) അന്തർ സംസ്ഥാന പ്രസരണ കോർഡോവാകളിലെ തടസ്സം മൂലം വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ; ഇണ്ട്രൈഡിൽ ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ ; വൈദ്യുതി ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

- (ഒ) കേരളത്തിനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി പുറത്ത് നിന്നും കൊണ്ടു വരുന്നതിനാവശ്യമായ

- (ബി) ഉണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് & 2014-15 വർഷത്തെത്തുള്ള 4365 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്തിന് പുരത്തുള്ള വൈദ്യുതി വ്യാപാരികൾവഴിയും വൈദ്യുതി എക്സ്പ്രോഫേഴ്സ് വഴിയും വാങ്ങുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകളിൽനിന്ന് ദക്ഷിണമേഖലയിലേയുള്ള വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രസരണ ഇടനാഴിയുടെ അപര്യാപ്ത മൂലം വിവിധ വ്യാപാരികളുമായി കരാറിൽ എൻ്റെപ്പട്ട വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ടി കുറവ് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ചെലവുള്ളിട്ടും കായംകുളം താപനിലയവും വി.എസ്.സി.എസ്. നിലയവും പ്രവർത്തിപ്പിച്ച

പ്രസരണ സംവിധാനത്തിൽ
എന്തെങ്കിലും അപര്യാപ്തത
അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ;
എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാ
ക്കുമോ ;

- (സി) പ്രസ്തുത നടപടിമൂലം ഉണ്ടാക്കാ
നിടയുള്ള അധിക സാമ്പത്തിക
ബാധ്യത തിട്ടപ്പെടുത്തിയി
ക്കുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ആയതിന്റെ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ;
- (ഡി) ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത
എങ്ങനെ മറികടക്കാനാണ്
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാ
ക്കുമോ ;
- (എഫ്) കേരളത്തിലൂടെ കടന്നു
പോകുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന
പ്രസരണ ലൈനുകളിൽ നിർഭ്യാ
ണത്തിലിരിക്കുന്നവയുടെ വിശ
ദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(സി) ടി നടപടിമൂലം 2014-15 വർഷത്തെയ്ക്ക് എക്സേരം 648
കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കേണ്ടാണ്
ക്കുത്തുന്നത്.

(ഡി) ബാക്കിൽനിന്നും വർക്കിംഗും ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ
എടുത്താണ് ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മറികടക്കുന്ന
ത്.

(എഫ്) പ്രധാനമായും രണ്ട് വെദ്യുതി പ്രസരണ
ലൈൻകളാണ് നിർഭ്യാണത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ
വിശദാംശം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

i) കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തീടംകളം
ആണവനിലയത്തിൽനിന്നുള്ള കേരളത്തിന്റെ
വിഹിതമായ 133 മെഗാവാട്ട്
കൊണ്ടുവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി പവർഗ്രൂഡ്
കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഡ്യ വിഭാവനം ചെയ്ത
ഉടമണി-മുവാറ്റപ്പണി 400 കെ.വി. ലൈൻഡ് പണി
മാർച്ച് 2012 ഓടു തീടി പൂർത്തിയാക്കാനാണ്
പ്ലാൻചെയ്തിരുത്തുന്നത്. എന്നാൽ ടി ലൈൻ
കടന്നപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊല്ലം, പത്തനംത്തിട്ട,
കോട്ടയം, എറണാകുളം എന്നീ ജീലുകളിലെ
തദ്ദേശവാസികളുടെ കുടുതൽ എതിർപ്പ് കോടതി
കേസ്റ്റുകൾമുമ്പും നാളിത്രവരെ ഈ ലൈൻഡ്
പണികളിൽ കാരുമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത
ലൈൻകടന്നപോകുന്ന പ്രദേശത്തിലെ
സമലവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി. ടി
കാരണാത്താലും ഈ ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്
വേണ്ട സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടും പവർഗ്രൂഡ്
കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ് ഒരു പരാതി
കേരള വെദ്യുതി റഹ്മലേറ്ററി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ
സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുതൽ തുക
നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ടി ലൈൻകളുടെ പണി
പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം എറുട്ടുക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച് പെട്ടു. മുമ്പുമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ

ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുള്ളതിനാൽ പ്രസ്‌
തൃത പണി ഉടൻ പുനഃരാംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്
കയറ്റുന്ന

ii) കേരളത്തി നൂ പുരത്ത് നിന്ന് വൈദ്യുതി കൊണ്ടു
വരുന്നതിനായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്പൂർ-അരി
കോട് 400 കെ.വി. ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം
പ്രവർത്തനം ലൈനിന്റെ മൊത്തം നീളത്തിന്റെ 55
കിലോമീറ്റർഡാഗം കർണ്ണാടക സംസ്ഥാനത്തിലാകയാൽ
തദ്ദേശത്തെ കാപ്പി തുഷിക്കാതെ എതിർപ്പു മുലം തടസ്സ
പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലൈനിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ
പണികളും പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പരേഷൻബാഹ് ഇൻഡ്യ
ലിമിറ്റഡ് പുരത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ലൈനിന്റെ 55
കിലോമീറ്റർഡിലുള്ള പണിപൂർത്തികൾക്കാൻവേണ്ട
സഹായം തദ്ദേശദരണാധികാരികളും കർണ്ണാടക
സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട
പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പരേഷൻബാഹ് ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ്
കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി റഹ്മലേറ്ററി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ
പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ രണ്ട് പരാതികളിലും കേന്ദ്രവൈദ്യുതി
റഹ്മലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അന്തിമ തീയമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

(ജി) പ്രസ്തുത ലൈനുകൾ പുരത്തി
കരിക്കുന്നതോടെ വൈദ്യുതി
ഇരക്കുമതി ശേഷിയിൽ എന്ന്
പർബന്ധനവാണ് കണക്കാക്കിയി
ടുള്ളത് വിശദമാക്കുമോ ; പ്രസ്‌
തൃത ലൈനുകളുടെ നിർമ്മാണം
വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പവർഗ്രിഡ്
കോർപ്പരേഷൻ സംസ്ഥാനത്തി
നെതിരായി കേസ്റ്റു നടത്തു
ന്നുണ്ടോ ; ഉണ്ടക്കിൻ ആയതി
നീര വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാ
ക്കുമോ ?

(ജി) ഇപ്പോൾകേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി
ഇരക്കുമതി ശേഷി 1800 മെഗാവാട്ടാണ്. മെമ്പൂർ -
അരികോട് 400 കെ.വി. ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്താൽ
അധികമായി 400 മെഗാവാട്ട് ഇടമ സീ-കൊച്ചി 400
കെ.വി. ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്താൽ അധികമായി 600
മെഗാവാട്ട് ഇരക്കുമതി ശേഷിയുണ്ടാകുന്നതാണ്.
അതായത് രണ്ട് ലൈനുകളും പുരത്തികൾക്കന്നതോടെ
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി ഇരക്കുമതി ശേഷി 1800
മെഗാവാട്ടിൽനിന്ന് 2800 മെഗാവാട്ടായി
ഉയരുന്നതാണ്.

പ്രസ്തുത ലൈനുകളുടെ പണിപൂർത്തികൾക്കന്നതിന്
തടസ്സമായ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കം
തീർക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം
ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പരേഷൻബാഹ്
ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ് കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി റഹ്മലേറ്ററി
കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ പരാതി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ.

•