പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 865 — 11/3/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. ചിറയം ഗോപകുമാർ	ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) അടൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുടനീളം ഉപയോഗ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള നിലവിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ആസ്ബസ്റ്റോസ് സിമെന്റ് (AC Pipe) പൈപ്പുകൾ മിക്കപ്പോഴും പൊട്ടുന്നതു കാരണം കുടിവെള്ള വിതരണം മുടങ്ങുകയും പ്രധാന പാതകളുടെ ടാറിംഗിനും മറ്റും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി) എങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഡക്ടയിൽ അയൺ (DI Pipe) പൈപ്പുകൾ ഇട്ട് ജലവിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് നാളിതുവരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയിക്കുമോ;	(ബി) നിലവിൽ പഴകിയ എ.സി പൈപ്പ് മാറ്റി പുതിയ ഡി.ഐ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് പ്രവൃത്തികൾക്കായി 11.10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി) നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള കാലവിളംബം സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(സി) ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ തന്നെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
(ഡി) സമയബന്ധിതമായി പ്രസ്തുത നവീകരണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മതിയായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി) നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

JSK/