

പത്രമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പത്രമുന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാണ്ട് ഫോറ്റോ നമ്പർ. 2112

18.03.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാണ്ടണഡാട് മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രഫീസർ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി.

അച്ചാദ്ധ്യാ

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേവരൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുധാൻ മുഹമ്മദ്
 (ഉൾജജ് വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| (എ) കാണ്ടണഡാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രഫീസർ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എഞ്ചിനീയർക്കു നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ ; | (എ) 2014-2015 വർഷത്തിൽ കാണ്ടണഡാട് ഡിവിഷൻ കീഴിൽ വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലയിലെ പ്രഫീസർ പരിഹരിക്കുന്നതിനു കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഹാംഗിൽ നിന്നും ഏകദേശം 15.64 കി.മീ. 11 കെ.വി. ലൈൻ വലിച്ച് 27 ടാൺസ്പോർമ്മറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത് 4.265 കി.മീ. തുറി മേസ് ലൈൻ വലിക്കുകയും 28.51 കി.മീ. സിംഗിൾ മേസ് ലൈൻ തുറി മേസാക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതിയുടെ ഉയർന്ന വരുന്ന ആവശ്യകത നേരിട്ടുന്നതിനായി കാണ്ടണഡാട് 110 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ ലൈൻ ലൈൻ വലിച്ച് 110/11 കെ.വി ടാൺസ്പോർമ്മറുകളുടെ ശേഷി 2×10 എ.വി.എ. യിൽ നിന്നും 2×12.5 എ.വി.എ. ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത് ടി സബ് സ്റ്റേഷൻ രേഖാമത്തെ 110/33 കെ.വി. 16 എ.വി.എ. ടാൺസ്പോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയും പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. കാണ്ടണഡാട് 2×5 എ.വി.എ. ശേഷിയുള്ള പുതിയ 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ ജോലി നടന്നു വരുന്നു. ബേള്ളൻ 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ ശേഷി 1×5 എ.വി.എ. യിൽ നിന്നും 2×5 എ.വി.എ.യായി ഉയർത്തുന്ന ജോലിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) കാണ്ടണഡാട് മിനി വൈദ്യുത അവൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ ; | (ബി) ഉണ്ട്. ബിൽവിംഗിൽ വിശദമായ നൂറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) രാജപുരം 110 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ ? | (ബി) രാജപുരത്ത് ഒരു 33 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണത്തിനായി റവന്യൂ ഭ്രം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം കിട്ടുന്ന മുത്തു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങാവു നന്നാണ്. |

സെക്രജറി ഓഫീസർ.