

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ.498

23/07/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ.കെ. ജയചന്ദ്രൻ
,, രാജ്യ എബ്രഹാം
,, സി.കെ.സദാശിവൻ

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ 74 ശതമാനത്തോളം പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ഇൻടേക്ക് ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇൻടേക്കിനും ഫേസ് 2നും ഇടയിലുള്ള ഏകദേശം 570 മീറ്ററോളം ടണൽ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പദ്ധതിയിലെ മറ്റു വർക്ക് ഫ്രണ്ടുകളിൽ കോൺട്രാക്ടറുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം വേണ്ടത്ര പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) പദ്ധതിയുടെ പണി എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്; എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ;

ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 02.03.2007 -ൽ ആരംഭിച്ചു. കരാർ പ്രകാരം 01.03.2011 -ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

(സി) പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

60 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ