

പ്രാഥമ്യനാം കേരള നിയമസഭ

പത്രിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്മും നമ്പർ. 366

29.06.2015-ൽ മദ്ദുപടിയ്ക്ക്

നെന്നാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം.

ഫോറ്മും

ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാകുഷൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. അരുട്ടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) നെന്നാറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എത്തെല്ലാം (പ്രോഗ്രാമ്പണ്ഡിതാം) ലാണ് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;
- (ബി) ഒന്ത് സംഖ്യയിൽ എത്തെങ്കിലും തന്റെ സർവ്വേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ ;
- (സി) വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ എന്നെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ ?
- (എ) ചെങ്കൊൽക്കളം, വടക്കോൽ, വടക്കേമ്പൻ, വരണാട്ടപാം, അടയാംപതി, പണ്ടാരക്കാട്, താമരുകൾ, വട്ടക്കാടുള്ളവ്, മണ്ഡപംകടം, പൊതിച്ചാളം, പേരാട്ടകാവ്, മുത്തൻകോട്, ഇലന്തൻ കളവ്, നെന്നാറപാം, വലതല, എന്നീ പ്രോഗ്രാമ്പണ്ഡിതാം വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- (ബി) ഉണ്ട്. മേൽ പ്രോഗ്രാമ്പണ്ഡിതാം സർവ്വേ നടത്തി വോൾട്ടേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നീമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- (സി) പ്രസ്തുത പ്രോഗ്രാമ്പണ്ഡിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായി 71 ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്നീമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 28 കി മീ 11 കെ വി ലൈൻ നിർമ്മാണം, 4 കി മീ സിംഗിൾ പ്രോസ് - 3പ്രോസ് കൺവേർഷൻ, 11 എണ്ണം ടാൻസ് പ്രോർമർ സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്ത വരുന്നു. ടാൻസീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിസ്തൃതിക്കണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി 110 കെ.വി. കോഴ്ക്കോട് - വടക്കാഞ്ചേരി സർവ്വേ മുരോഗമില്ല വരുന്നു. പ്രസ്തുത ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം നിലവിലുള്ള നെന്നാറ, കണ്ണൂർ എന്നീ 66 കെ.വി. സബ്സൈഡേറേറ്റുടെ വോൾട്ടു 110 കെ.വി. അയി ഉയർത്തുന്ന മുറ്റു നെന്നാറയിലേയും പരിസര പ്രോഗ്രാമ്പണ്ഡിലേയും വോൾട്ടേജ് വിണ്ട് മെച്ചപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

  
സെക്രിട്ടർ ഓഫീസർ.

