

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 381

29.06.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുതി മൂടക്കം.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മഴക്കാലത്ത് വൈദ്യുതി മൂടങ്ങു ന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാ ക്കുമോ ;

(എ) മഴക്കാലത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി pre monsoon maintenance പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. വൈദ്യുതി ലൈനുകളിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുക, കോടായ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുക, ദ്രവിച്ചു തുടങ്ങിയ ക്രോസ് ആമുകൾ മാറ്റുക, പുതിയ lightning arrestor -കൾ സ്ഥാപിക്കുക, കോടായ AB സ്വീച്ചുകൾ ശരിയാക്കുക, ബ്രാഞ്ച് ലൈനുകളിൽ സെക്ഷൻ ഫ്യൂസുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾക്ക് ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക കോടായ ലൈൻ, സ്റ്റേ ഇൻസുലേറ്റർ എന്നിവ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുക എന്നീ ജോലികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നു വരുന്നു.

(ബി) ഇതിനു വേണ്ടി പ്രീ-മൺസൂർ ഒരുകണങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പോസ്റ്റുകൾ, ലൈനുകൾ എന്നിവ മാറ്റുന്ന നടപടി ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിശദമാ ക്കുമോ ?

(സി) കാലപ്പഴക്കം വന്നതും അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളതുമായ പോസ്റ്റുകളും ലൈനുകളും മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മുന്തിയ പരിഗണന നൽകി ചെയ്തു വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

