

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 400

29.06.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർഗോഡ് മേഖലയിലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ്.

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന് :

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കാസർഗോഡ് മേഖലയിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ് പ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നത് ; എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് ;

(എ) (i) കാഞ്ഞങ്ങാട് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായി 4.145 കി.മീ. 33 കെ.വി. ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഇതിലേക്കായി 243.26 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ii) കാസർഗോഡ് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് ടൗൺ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായി 2 കി.മീ. 33 കെ.വി. ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 105.64 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചുവരുന്ന കാസർഗോഡ് മൂന്നു സിപ്പാലിറ്റിയിൽപ്പെട്ട കേളുഗുട്ട സബ്സ്റ്റേഷനിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളിംഗ് നടത്തിവരുന്നുണ്ടോ ;

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്; ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര ?

(സി) കാസർഗോഡ് 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനും (വിദ്യാനഗർ) കാസർഗോഡ് ടൗൺ 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനും (കേളുഗുട്ട) ഇടയിൽ 2 കി.മീ. ഭൂഗർഭ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ 5 കി.മീ. ദൂരമുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.