

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 423

29.06.2015-ൽ മറുപടിയിടേക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 33 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ.  
ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. ഹംസ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഒറ്റപ്പാലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് 33 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;

(എ) കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് 33 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാങ്കേതിക പഠനം നടത്തിവരുന്നു (ലോഡ് ഫ്ലോ സ്റ്റഡി).

(ബി) ലക്കിടിയിൽ പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ; അതിന്റെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(ബി) നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ ഉപഭോഗതാക്കളുടെ എണ്ണം, വിസ്തൃതി; (25000 ഉപഭോഗതാക്കൾ /50 ചതുരശ്ര കി.മീ. അഥവാ 20,000 ഉപഭോഗതാക്കൾ /100 ചതുരശ്ര കി.മീ.), പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അനുവദിച്ചു വരുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലം, പത്തിരിപ്പാല എന്നീ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ വിഭജിച്ച് ലക്കിടി - കൂട്ടുപാത സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ലക്കിടി - കൂട്ടുപാതയിൽ പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

(സി) ഒറ്റപ്പാലത്ത് 110 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥലത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ; പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(സി) ഒറ്റപ്പാലം 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ കോമ്പോണ്ടിൽ ഒറ്റപ്പാലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു കരടു പദ്ധതി നിർദ്ദേശം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇതു സംബന്ധിച്ച അനന്തര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനാവുകയുള്ളൂ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

ആ