

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 888

30/6/2015 -ൽ മറുപടിക്ക്

ചേർത്തല - കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പുകൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി.തിലോത്തമൻ

ശ്രീ. പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ചേർത്തല താലൂക്കിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ കാലാവസ്ഥ, മണ്ണിന്റെ ഘടന തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളുമായി യോജിക്കാത്തവയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;


(എ) ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് വിവിധതരം പൈപ്പുകൾ പ്രോജക്ട് ഡിസൈൻ പ്രകാരം ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

(ബി) പ്രസ്തുത പൈപ്പുകൾ അടിക്കടി പൊട്ടുന്നത് എന്തു കാരണത്താലാണെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പൈപ്പ് പൊട്ടിയതിനുശേഷം വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില പൈപ്പുകളുടെ സ്റ്റിഫ്നസ് ക്രെറ്റീരിയം ടെൻഡറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെക്കാൾ കുറവാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

(സി) 500 കോടിയിലധികം രൂപ മുടക്കി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും നിരന്തരം പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പൊട്ടുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുവാൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുമോ?

(സി) അന്വേഷണം നടത്തി റിക്കവറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

