പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.4609 23/07/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

എളനാട് കേന്ദ്രമാക്കി പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ	ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് (ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പരമാവധി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് പറയാമോ;	(എ) പരമാവധി ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം, വിസ്തൃതി; (25000 ഉപഭോക്താക്കൾ / 50 ചതുരശ്ര കി.മീ. അഥവാ 20,000 ഉപഭോക്താക്കൾ / 100 ചതുരശ്ര കി.മീ.), പ്രത്യേക ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾ അനുവദിച്ചു വരുന്നത്.
(ബി) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ചേലക്കര, പഴയന്നൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകൾക്കു കീഴിൽ എച്ച്.ടി., എൽ.ടി. വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട എത്ര ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്;	(ബി) ചേലക്കര സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ എച്ച് റ്റി വിഭാഗത്തിൽ **5** ഉപഭോക്താക്കളും എൽ റ്റി വിഭാഗത്തിൽ **24327** ഉപഭോക്താക്കളും ഉണ്ട്. പഴയന്നൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ എച്ച് റ്റി വിഭാഗത്തിൽ **4** ഉപഭോക്താക്കളും എൽ റ്റി വിഭാഗത്തിൽ **15332** ഉപഭോക്താക്കളും ഉണ്ട്.
(സി) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ പുതുതായി എളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിച്ച കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(സി) ഉണ്ട്.
(ഡി) എങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം എളനാട് കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി) എളനാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിലുള്ള സബ് എഞ്ചിനിയർ ഓഫീസ്, സെഷൻ ഓഫീസായി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി വിഷയം പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ