പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 4983 24.07.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

ചെങ്കള്ളൂർ സ്വീവറേജ് പമ്പ് ഹൗസ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ നടപടി.

ചോദ്യം ശ്രീ.വി.ശിവൻകുട്ടി		മറുപടി ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
എ)	നേമം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ചെങ്കള്ളൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വീവറേജ് പമ്പ് ഹൗസ് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതു കാരണം കക്കൂസ് മാലിന്യം നിരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ചെങ്കള്ളൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പമ്പ് ഹൗസ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പെട്ട് താത്ക്കാലികമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതെയായ തായി ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബി)	എങ്കിൽ ഇതുവരെ പ്രസ്തുത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	നിലവിലുള്ള നാല് പമ്പ് സെറ്റുകളിൽ രണ്ട് പമ്പുകൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാണ്. കേടായ രണ്ട് പമ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയതായി രണ്ട് പമ്പുകൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
സി)	പ്രസ്തുത പ്രശ്നം എന്നത്തേക്ക് പരിഹരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	സി)	പുതിയ രണ്ട് പമ്പ് സെറ്റുകൾ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ