

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.473

1/12/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

വള്ളിക്കുന്നം സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ആർ. രജേഷ്

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉറുർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ (എ) വള്ളിക്കുന്നം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ; വിശദമാക്കുമോ ;

നിലവിലുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പരിധി 50 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുകയും അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾ 25000ൽ അധികമാവുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പരിധി 100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുകയും അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കൾ 20000ൽ അധികം ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അനുവദിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള കൃഷ്ണപുരം, ചാരുമുട്, കറ്റാനം എന്നീ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനുകൾ വിഭജിച്ച് വള്ളിക്കുന്നം സെക്ഷൻ ഓഫീസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രസ്തുത മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ വള്ളിക്കുന്നത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

(ബി) മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡല (ബി) ത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ ?

അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

81

U.S. 00. No. 473.

Charumoodu

Connected Load of ES	No of Consumers				
	Charumoodu	Nooranadu	Mavelikkara	Thattarambalam	Krishnapuram
Domestic	17865	14353	18491	11800	17074
Commercial	2862	2184	3941	1699	2818
Agricultural	102	68	167	133	339
Industrial	240	161	210	144	259
Other LT Services	11	8	22	4	55
HT Service Connection	4	3	5	2	1
Total	21084	16777	22836	13782	20546

Charumoodu