

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 904 02.12.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ജപ്പാൻ കടിയെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.പി.ടി.എ. റഹീം :

എ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജപ്പാൻ കടിയെള്ള പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ :

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജപ്പാൻ കടിയെള്ള പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ജലവിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പദ്ധതി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ തലകളത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ജൈകാ പദ്ധതിക്കായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ ജനസംഭരണിക്ക് സമീപമുള്ള കോട്ട വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നിലവിലുള്ള സംഭരണി യിൽ ജപ്പാൻ കടിയെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലം സംഭരിച്ച് ജല വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ബി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കളിമാട് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ ജപ്പാൻ കടിയെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ

പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ :

സി. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധജല വിതരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടോ :


ബി. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം ജപ്പാൻ കടിയെള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ല.

സി. ചാത്തമംഗലം മാപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കടിയെള്ള വിതരണത്തിനായി 40.50 കോടി രൂപ അടങ്കൽ തുക കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കേരള വാട്ടർ

അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂളിമാട് കിണർ നിർമ്മിച്ച് ജലം പമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന 10 എം.എച്ച്.ഡി ശേഷിയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ച ശേഷം, ജലം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഡി കൂളിമാട് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻ കിണർ ചരിഞ്ഞുപോയത് മൂലം മുടങ്ങിപ്പോയ പദ്ധതി എന്തു ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ഡി കൂളിമാട് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും വിപുലീകരണവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് നിർവ്വഹിച്ചത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലായതിനാൽ പുനഃവിധാനം പ്രവൃത്തികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു തന്നെ എടുക്കുവാൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്.


അക്ഷയ് ബാലിൻ

8