

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2243      8/12/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളുടെ ഗുണ നിലവാരം

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ.മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി

മറുപടി

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉറുർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള വൈദ്യുതി (എ) പോസ്റ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ;

കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡുകളിലും ആർ.ഇ.സി. നിർദ്ദേശങ്ങളിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ പോൾ കാസ്റ്റിങ്ങ് യൂണിറ്റുകളിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷമാണ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പോസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, 28<sup>th</sup> day ക്യൂബ് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുന്നു.

വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

- 1 പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യാർഡുകളിൽ ഏതു സമയവും ബന്ധപ്പെട്ട ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട്.
- 2 BIS/REC specifications പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ (ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളിലെ സിവിൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ) സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കരാറുകാരിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത്.
- 3 പോസ്റ്റുകൾ 18 മാസത്തെ guarantee ഉറപ്പു തരുന്നുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ പോസ്റ്റുകൾക്ക്

എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ  
വന്നാൽ അത് മാറ്റിതരുവാൻ  
കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

(ബി) പോൾകാസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; നിലവിൽ യഥാസമയം കർശന പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

(സി) ഉറുർജ്ജ വിതരണ ലൈനുകൾ കേബിളുകൾ കളാക്കുന്ന നടപടി ത്വരിതപ്പെടുത്തുമോ? നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി ലൈൻ സംവിധാനം മാറ്റി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക ചെലവ് വരുമെന്നതിനാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അവശ്യ മേഖലകളിൽ മാത്രം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ