

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2259

08.12.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർഗോഡ് വൈദ്യുതി സബ്സ്റ്റേഷൻ.

ചോദ്യം


ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന് :

- (എ) കാസർഗോഡ് വൈദ്യുതി സബ്സ്റ്റേഷന്റെ 10 മെഗാവാട്ടിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ 20 മെഗാവാട്ടിന്റേതാക്കാൻ ആലോചനയുണ്ടോ ;
- (ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത നടപടി സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (സി) അതു സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉൾജജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) 110 കെ.വി. കാസർഗോഡ് സബ്സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു
- (ബി) 10 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി 20
- &
- (സി) എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ 10 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമറിനു പകരം പുതിയ 20 എം.വി.എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

